LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Informe de Ensayo Nº 1593374

Solicitante:	PLAMET LTDA.
Dirección:	CORNELIO CANTERA 2853 - URUGUAY
Descripción e identificación de la muestra:	1015014- pisos vinílicos (4 muestras, FLEX FLOOR standard, RICE dureza alta, RICE dureza standard y RICE dureza super blanda
Procedencia de la muestra:	Suministrada por el solicitante

Ensayo realizado: Resistencia al Impacto, según método acordado con el cliente.

RESULTADOS

Sobre las muestras de piso suministradas se deja caer una masa de 5,0 kg desde una altura de 50 cm, se determina en cada caso la energía de Impacto en kN; se toma como referencia la energía registrada para un impacto en las mismas condiciones contra una base de madera.
Equipo utilizado: Celda de carga Kistler No. 20423, modelo 9371ª; No. serie: 204301

Muestra	Impacto (kN)
Base Madera	8,9
FLEX FLOOR standard	5,3
RICE dureza alta	6,1
RICE dureza standard	5,9
RICE dureza súper blanda	4,6

Ref. Planilla de toma de datos No. 1593374

LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY
Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO URUGUAY
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Firmado por: NELLY SUSANA GONZALEZ CABRERA
Fecha y hora: 08.12.2016 15:54:30

Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.
Este informe solo será válido en su versión electrónica firmada digitalmente.
Los servicios fueron realizados en LATU Montevideo.

Se expide el presente Informe de Ensayo en Montevideo a los ocho días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.



Javier Doldán
Jefe del Departamento Materiales y Productos Forestales
Laboratorio Tecnológico del Uruguay

LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY
Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy